

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru;
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461046, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции,


Н.Ю.Мальшева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2025-0157

20 мая 2025г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С.Пушкина», предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Заявитель, юридический адрес: ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 461046, г Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 54.
(ОГРН №1025600576748 ИНН №5603009997).

4. Фактический адрес: Оренбургская область, город Бузулук, улица Ленина/улица О.Яроша, д.54/66.


5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, зарегистрированное в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулук, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах» №44930 от «24» марта 2025г., в/х №56-20-16/98-2025 от 24.03.2025г., рег. № 0157 от 24.03.2025г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям нормативных документов.

7. Рассмотрены следующие документы:

- акт обследования от 13.05.2025г.;
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание 56-АБ №743422 от 11.10.2012г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 56-АБ №743421 от 11.10.2012г.;
- копия поэтажного плана;
- копия листа записи ОГРН №1025600576748 ИНН №5603009997;
- копия лицензии №1606-10 от 03.03.2015г. и санитарно-эпидемиологического заключения № 56.06.01.000.М.000077.04.20 от 29.04.2020г. на образовательную деятельность;

подпись 1-го эксперта



№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2025-0157

№ стр. 1 из 6

- акт приемки на эффективность работы вентиляционной системы;
- акт приказа №40 от 30.04.2025г. на открытие лагеря;
- режим дня;
- Протокол исследования питьевой воды №56-00-02/03210-25 от 16.05.2025г.

8. Результаты экспертизы:

Заявленный вид деятельности: осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С.Пушкина» размещено в нежилых помещениях, общей площадью 4134,6 кв.м., по адресу: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 54. (ОГРН №1025600576748 ИНН №5603009997). Имеется свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 56-АБ №743422 от 11.10.2012г.

На образовательную деятельность имеется лицензия №1606-10 от 03.03.2015г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.06.01.000.М.000077.04.20 от 29.04.2020г.

Здание находится на земельном участке в зоне внутриквартальной жилой застройки, с соблюдением санитарных разрывов от жилых и общественных зданий, за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, сооружений и иных объектов, обеспечивающих уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха санитарным нормам. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения. Имеется свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 56-АБ №743421 от 11.10.2012г.

Территория, где расположено общеобразовательное учреждение, благоустроена, озеленена и находится в удовлетворительном состоянии. Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие. На территории образовательного учреждения выделены зоны: зона отдыха и хозяйственная зона. В вечернее время территория освещается искусственным освещением.

Сбор ТКО осуществляется в контейнеры с крышками, установленные на территории хозяйственной площадки. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов, профилактические дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются по договорам.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С.Пушкина» расположено в трехэтажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту. В МОАУ «СОШ №6» обучается всего 968 человек в 2 смены.

Общеобразовательное учреждение эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому было построено. Вход в образовательное учреждение оборудован тамбуром.

Для хранения верхней одежды детей оборудован гардероб, оснащенный крючками. В гардеробе выделено место, оборудованное полками для хранения обуви. Для хранения верхней одежды сотрудников установлены шкафы в учительской.

На основании указа Губернатора Оренбургской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области на базе общеобразовательного учреждения будет организован лагерь дневного пребывания. Скомплектовано 3 отряда из числа обучающихся МОАУ «СОШ №6», с количеством 55 чел. для обучающихся 1-10 классов. Продолжительность смены весной, осенью и зимой будет составлять не менее 5 рабочих дней, в период летних каникул - не менее 21дня. Наполняемость в отрядах будет составлять для обучающихся 1-10 классов по 15-20 человек.

подпись 1-го эксперта _____

№ стр. 2 из 6

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей будет осуществляться с 8-30 до 14-30. Работа по оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием детей будет осуществляться в соответствии с утвержденным режимом дня. Для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания выделены помещения, расположенные на первом этаже:

- учебный кабинет №110 (кружковая), площадью 53,2 кв.м.;
- учебный кабинет №111 (кружковая), площадью 49,4 кв.м.;
- учебный кабинет №113 (кружковая), площадью 56,1 кв.м.;
- спортзал (игровая), площадью 345,9 кв.м. с отдельными раздевалками для девочек и мальчиков, санузлами и душевыми сетками.

Площадь на одного ребенка в игровых помещениях соответствует санитарно-гигиеническим требованиям п.172 таблица №6.1 СанПиН1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В состав помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием входят помещения медицинского назначения, гардеробная, пищеблок, специальное отведенное помещение для обработки и отдельного хранения уборочного инвентаря и приготовления дез.средств, туалеты. Осуществление деятельности по оздоровлению и отдыху детей организовано без дневного сна.

Игровые и кружковые помещения оборудованы двух местными ученическими столами и стульями. Столы расставлены перпендикулярно стене с оконными проемами, с соблюдением ширины проходов и минимальных расстояний от последних столов до задней стены, между первыми рядами столов и доской. Физкультурно - оздоровительные мероприятия будут проводить в спортивном зале и на территории стадиона. Помещение спортзала оснащено спортивным оборудованием. Вся используемая мебель, спортивные маты, спортивное оборудование и инвентарь покрыты материалами, легко поддающимися очистке от пыли, влажной уборки и дезинфекции. Мебель имеет цветовую маркировку.


Медицинское обслуживание детей обеспечивает средний медработник ГАУЗ «ББСМП» по договору. На медицинскую деятельность имеется лицензия.

Отопление - центральное.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, от городских водопроводных сетей. В кабинетах начального класса установлены умывальные раковины для соблюдения правил личной гигиены. В умывальной оборудован кран для технических нужд. Резервное горячее водоснабжение обеспечено от электроводонагревателей проточного типа в обеденном зале, в помещениях пищеблока. Для организации питьевого режима установлено 3 питьевых фонтанчика и кулеры с дозированным розливом питьевой воды, стаканчики разового пользования и емкость для сбора использованной посуды. Для детей организован свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания в оздоровительном учреждении. Питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (протокол, выданный Бузулукским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», №56-00-02/03210-25 от 16.05.2025г).

Канализация –централизованная. Системы канализации и водоснабжения находятся в исправном состоянии. Оборудованы санитарные узлы на 1этаже 2 туалета по 2 унитаза и 2 умывальные раковины, на втором этаже 4 туалета по 4 унитаза и 4 умывальные раковины для девочек и мальчиков раздельно. Кабины в туалетах оборудованы дверями без запоров. Для сотрудников образовательного учреждения имеется отдельный туалет. Для соблюдения правил личной гигиены имеется жидкое мыло и бумажное полотенце. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

подпись 1-го эксперта



№ стр. 3 из 6

Вентиляция естественная, осуществляется через вентиляционные каналы, дверные и оконные проёмы. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Конструкция окон обеспечивает проведение режимов проветривания в любое время года. Остекление выполнено из цельного стекло полотна. Разбитых стекол нет. Фрамуги функционируют и находятся в исправном состоянии. Температурный режим поддерживается путем проведения проветривания помещений в отсутствии детей. Для контроля температурного режима помещения оснащены термометрами. В общеобразовательном учреждении установлено 10 переносных бактерицидных ламп и 2 стационарные лампы на пищеблоке для обеззараживания воздуха с целью профилактики инфекционных заболеваний.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение боковое через световые проемы в наружных стенах. Направленность света от боковых окон в основном левостороннее. Световые проемы в кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи и шторами светлого тона. Материал, используемый для штор и жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Светильники с люминесцентными лампами расположены равномерно в верхней зоне помещений параллельно стене со световыми проемами. Перегоревших ламп нет.

Внутренняя отделка помещений образовательного учреждения: стены на высоту панелей окрашены масляной краской, стены выше выполнены обоями; потолок – побелен, полы застелены линолеумом, в рекреациях стены и потолок окрашены акриловой краской, полы выполнены керамогранитной плиткой. Отделка помещений медицинского назначения: потолок и стены на всю высоту окрашены масляной краской, полы –деревянные, застелены линолеумом. Отделка помещений пищеблока: стены на высоту панелей выполнены кафелем, стены выше и потолок окрашены акриловой краской, полы выполнены керамогранитной плиткой. В санузлах стены на всю высоту окрашены масляной краской; потолок побелен, полы выполнены керамической плиткой. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и без признаков поражения грибком. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.


Питание детей оздоровительного учреждения будет осуществляться на пищеблоке, работающем на полуфабрикатах ООО КШП «Подросток». Для организации питания детей в КШП «Подросток» имеется примерное меню. Для детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием организовано двухразовое горячее питание.

В состав пищеблока входят: горячий цех, складские помещения для хранения продуктов, моечное отделение, гардероб для персонала, подсобное помещение и обеденный зал.

Обеденный зал рассчитан на 190 посадочных мест. Для соблюдения правил личной гигиены перед входом установлено 10 умывальных раковин, имеется жидкое мыло и бумажное полотенце. Обеденный зал оборудован столовой мебелью.

Доставка продовольственного сырья и пищевых продуктов будет осуществляться автотранспортом поставщиков. Продовольственные полуфабрикаты и пищевые продукты будут поступать небольшими партиями по мере реализации. На продовольственное сырье и пищевые продукты будут предоставляться документы, подтверждающие качество и безопасность. На поступающую и готовую продукцию заведена необходимая документация. Приготовление блюд будет осуществляться по технологическим карточкам.

подпись 1-го эксперта _____



№ стр. 4 из 6

Горячий цех оборудован механической вытяжной вентиляцией. Горячий цех разделен перегородками на зоны для обработки сырой продукции, овощной, мясорыбной и готовой продукции. В цехе установлено две электроплиты 4-х конфорочные с терморегуляторами для соблюдения температурного режима приготовления блюд, электросковорода, пароконвектомат, весы для готовой продукции, раковина для промывания круп, раковина для мытья рук. Для обработки продовольственного сырья выделены отдельные столы и разделочный инвентарь.

Для разделки и обработки продовольственного сырья, полуфабрикатов и пищевых продуктов установлено 11 промаркированных столов: 2 стола СО, СМ-СР, СК, ВО, ВМ, ВР, ВК, стол готовой продукции, хлеб. Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован и хранится в подвешенном состоянии. В зоне для обработки овощей установлена раковина для вторичной обработки овощей, раковина для мытья рук. В зоне для обработки мясной продукции установлено 2 раковины для мытья мяса и для мытья рук. Для мытья рыбы используется промаркированная емкость.

На пищеблоке выделено специальное место, где установлен стол для обработки яйца, оборудованный 3 моечными раковинами, 4 емкостями, миской, ножом, раковиной для мытья мяса кур. Инструкция по обработке яйца и спец.одежда имеются. Для промывания круп, мытья фруктов используются промаркированные емкости. В горячем цехе и в складском помещении установлено 4 бытовых холодильника (суточные пробы, СО-СР, молочная продукция-гастрономия, яйцо-масло сливочное) и 2 морозильные камеры (СК, СМ). Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Холодильное оборудование промаркировано и оснащено термометрами для соблюдения температурного режима условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. В холодильном оборудовании разграничены места хранения на разных полках пищевой продукции. Условия хранения продуктов обеспечены.

В моечном отделении установлены промаркированные моечные раковины 3-х и 2-х секционные для мытья столовой посуды и 2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды. Горячее водоснабжение централизованное, резервное обеспечено от электроводонагревателя. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой. Для соблюдения дозировки моющих средств имеются мерные емкости. Для определения температурного режима воды для мытья посуды имеется термометр. Правила мытья столовой и кухонной посуды вывешены. Для мытья посуды выделена промаркированная ветошь. Для хранения ветоши выделены промаркированные емкости. Пищеблок обеспечен столовой посудой (700 комплектов). Количество комплектов столовой посуды достаточно для однократного применения.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов и контрольным термометром, и прибором для измерения относительной влажности в соответствии с требованиями.


При пищеблоке имеется гардероб, оборудованный шкафом для раздельного хранения уличной и спец.одежды, и подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря. На пищеблоке оборудовано 2 окна для выдачи готовых блюд и приема использованной посуды.

Для соблюдения личной гигиены сотрудников условия обеспечены, установлены умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды. Мыло и полотенца имеются.

Санитарное состояние всех помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием удовлетворительное.

Для уборки помещений укомплектован и промаркирован уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для санитарно-технических узлов имеет сигнальную маркировку и хранится в туалете. В наличии имеются моющие и дез.средства. По применению

подпись 1-го эксперта



№ стр. 5 из 6

дез.средства имеется инструкция. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в недоступных местах для детей. Для обработки и раздельного хранения уборочного инвентаря и дез.средств выделено специальное помещение.

Всего в образовательном учреждении Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С.Пушкина» 72 сотрудника. В период организации отдыха и оздоровления детей будут работать 20 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые учреждении Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 54, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С.Пушкина», по фактическому адресу: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 54. (ОГРН №1025600576748 ИНН №5603009997).

СООТВЕТСТВУЕТ

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел врач по общей гигиене
Бузулукского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области».



Ю.Н. Шишкина

подпись 1-го эксперта _____



№ стр. 6 из 6